

# ESSETI ENERGIA SRL

2020 dicembre

Stampa Chiudi

Nome impianto: Uniconfort  
 Luogo impianto: Predosa  
 Identificazione:  
 Responsabile:

Produttore SW:  
 Versione SW: 10.3.1

### Riepilogo medie giornaliere di dic 2020

Data	EST C1 O2 (%)			EST C1 Qfumi (Nm3/h)			EST C1 Tfumi (°C)			EST C1 CO (mg/m3)			EST C1 NO2 (mg/m3)		
	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note
01/12	13.9	46	OFF/30	5912.7	100	VAL/30	129.3	83	VAL/30	61.6	88	VAL/30	6.9	83	VAL/30
02/12	0.0	0	OFF/30	6475.9	100	VAL/30	100.2	100	VAL/30	96.0	100	VAL/30	15.1	100	VAL/30
03/12	0.0	0	OFF/30	6087.2	100	VAL/30	117.3	100	VAL/30	43.7	100	VAL/30	14.6	100	VAL/30
04/12	0.0	0	OFF/30	6111.7	92	VAL/30	115.7	92	VAL/30	27.0	92	VAL/30	18.7	92	VAL/30
05/12	0.0	0	OFF/30	6320.1	92	VAL/30	103.5	92	VAL/30	53.9	92	VAL/30	18.9	92	VAL/30
06/12	0.0	0	OFF/32	6514.8	100	VAL/32	94.6	100	VAL/32	77.8	100	VAL/32	16.5	100	VAL/32
07/12	0.0	0	OFF/30	5917.5	100	VAL/30	128.7	100	VAL/30	17.3	100	VAL/30	27.4	100	VAL/30
08/12	0.0	0	OFF/30	5974.7	100	VAL/30	125.3	100	VAL/30	22.8	100	VAL/30	5.8	100	VAL/30
09/12	0.0	0	OFF/30	6684.3	100	VAL/30	86.4	100	VAL/30	94.5	100	VAL/30	0.1	100	VAL/30
10/12	0.0	0	OFF/30	6624.8	100	VAL/30	73.1	100	VAL/30	39.0	100	VAL/30	0.0	100	VAL/30
11/12	0.0	0	OFF/32	8016.3	100	VAL/32	26.6	100	VAL/32	98.6	100	VAL/32	10.8	100	VAL/32
12/12	0.0	0	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32
13/12	0.0	0	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32
14/12	0.0	0	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32
15/12	0.0	0	OFF/30	7064.3	100	VAL/30	66.9	100	VAL/30	99.8	100	VAL/30	9.1	100	VAL/30
16/12	0.0	0	OFF/30	6173.2	100	VAL/30	111.8	100	VAL/30	18.6	100	VAL/30	0.2	100	VAL/30
17/12	0.0	0	OFF/30	6777.9	100	VAL/30	82.1	100	VAL/30	67.0	100	VAL/30	0.0	100	VAL/30
18/12	0.0	0	OFF/30	6145.1	100	VAL/30	113.6	100	VAL/30	24.7	100	VAL/30	0.0	100	VAL/30
19/12	0.0	0	OFF/30	7020.3	100	VAL/30	74.1	100	VAL/30	34.7	100	VAL/30	2.0	100	VAL/30
20/12	0.0	0	OFF/30	6126.1	100	VAL/30	114.7	100	VAL/30	22.7	100	VAL/30	0.0	100	VAL/30
21/12	0.0	0	OFF/30	5951.9	100	VAL/30	126.1	100	VAL/30	48.4	100	VAL/30	2.0	100	VAL/30
22/12	0.0	0	OFF/30	5879.4	100	VAL/30	131.1	100	VAL/30	18.5	100	VAL/30	1.8	100	VAL/30
<b>Soglia Nr.Sep</b>															
<b>Valide</b>															
<b>Media MESE</b>															

Assetto impianto all'80% del carico

Fermo impianto

Assetto impianto all'80% del carico

Note: VAL = media valida OFF = media invalida NC = media non calcolata Stato 30=in servizio regolare 31=in accensione 32=in spegnimento 33=FS per manutenzione impianto 34=FS per fermata 35=FS per guasto 36=funzionamento anomalo