

ESSETI ENERGIA SRL

Riepilogo mensile medie 24h (giornaliere)

2020 novembre

Stampa Chiudi

Nome impianto: Uniconfort
Luogo impianto: Predosa
Identificazione:
Responsabile:

Produttore SW:
Versione SW: 10.3.1

Riepilogo medie giornaliere di nov 2020

Data	EST C1 O2 (%)			EST C1 Qfumi (Nm3/h)			EST C1 Tfumi (°C)			EST C1 CO (mg/m3)			EST C1 NO2 (mg/m3)		
	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note
01/11	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36
02/11	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36
03/11	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36
04/11	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36
05/11	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36
06/11	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36
07/11	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36
08/11	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36
09/11	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36	0.0	0	NC/36
09/11	13.9	54	OFF/36	0.0	0	OFF/36	0.0	0	OFF/36	0.0	0	OFF/36	0.0	0	OFF/36
10/11	13.4	100	VAL/30	6114.4	50	OFF/30	115.7	50	OFF/30	81.0	50	OFF/30	123.0	50	OFF/30
11/11	14.1	100	VAL/30	7041.8	100	VAL/30	70.0	100	VAL/30	98.3	100	VAL/30	81.3	100	VAL/30
12/11	13.5	100	VAL/30	6331.2	100	VAL/30	102.9	100	VAL/30	107.2	96	VAL/30	13.0	96	VAL/30
13/11	12.3	100	VAL/30	5976.3	100	VAL/30	125.4	100	VAL/30	55.7	100	VAL/30	11.0	100	VAL/30
14/11	13.2	100	VAL/30	6263.3	100	VAL/30	106.8	100	VAL/30	14.9	100	VAL/30	7.0	100	VAL/30
15/11	13.3	100	VAL/30	6314.6	100	VAL/30	103.2	100	VAL/30	20.0	100	VAL/30	7.4	100	VAL/30
16/11	13.3	100	VAL/30	6419.0	100	VAL/30	97.7	100	VAL/30	74.2	100	VAL/30	8.3	100	VAL/30
17/11	13.3	100	VAL/30	6334.3	100	VAL/30	102.5	100	VAL/30	83.5	100	VAL/30	0.1	100	VAL/30
18/11	13.6	100	VAL/30	5955.5	100	VAL/30	126.3	100	VAL/30	67.3	100	VAL/30	0.7	100	VAL/30
19/11	0.0	0	NC/32	0.0	0	NC/32	0.0	0	NC/32	0.0	0	NC/32	0.0	0	NC/32
20/11	11.2	100	VAL/30	6292.7	100	VAL/30	105.2	100	VAL/30	98.6	100	VAL/30	9.6	100	VAL/30
21/11	13.8	100	VAL/30	6248.2	100	VAL/30	107.7	100	VAL/30	91.9	100	VAL/30	0.8	100	VAL/30
22/11	14.0	100	VAL/30	6174.5	100	VAL/30	111.8	100	VAL/30	43.0	100	VAL/30	0.3	100	VAL/30
23/11	14.3	100	VAL/30	6103.9	100	VAL/30	116.5	100	VAL/30	96.3	100	VAL/30	0.3	100	VAL/30
24/11	12.8	100	VAL/30	6010.9	100	VAL/30	122.7	100	VAL/30	90.4	100	VAL/30	9.9	100	VAL/30
Soglia Nr.Sep															
Valide															
Media MESE															

Note: VAL = media valida OFF = media invalida NC = media non calcolata Stato 30=in servizio regolare 31=in accensione 32=in spegnimento 33=FS per manutenzione impianto 34=FS per fermata 35=FS per guasto 36=funzionamento anomalo

Avviamento Impianto, fase di preriscaldamento

Assetto impianto all'80% del carico

Fermo impianto

Pagina: 1

Riepilogo mensile medie 24h (giornaliere)

2020 novembre

Stampa Chiudi

Nome impianto: Uniconfort
Luogo impianto: Predosa
Identificazione:
Responsabile:

Produttore SW:
Versione SW: 10.3.1

Riepilogo medie giornaliere di nov 2020

Data	EST C1 O2 Data			EST C1 Qfumi Data			EST C1 Tfumi Data			EST C1 CO Data			EST C1 NO2 Data		
	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note
25/11	13.7	100	VAL/30	6070.3	100	VAL/30	118.7	100	VAL/30	94.2	100	VAL/30	2.8	100	VAL/30
26/11	13.7	100	VAL/30	6009.9	100	VAL/30	122.6	100	VAL/30	26.8	100	VAL/30	12.1	100	VAL/30
27/11	13.8	100	VAL/30	5958.1	100	VAL/30	126.1	100	VAL/30	57.9	100	VAL/30	3.0	100	VAL/30
28/11	13.7	100	VAL/30	6074.8	100	VAL/30	119.1	100	VAL/30	45.7	100	VAL/30	2.5	100	VAL/30
29/11	13.9	100	VAL/30	6011.0	100	VAL/30	122.5	100	VAL/30	33.0	100	VAL/30	0.7	100	VAL/30
30/11	13.9	100	VAL/30	5608.8	100	VAL/30	132.9	100	VAL/30	65.6	100	VAL/30	4.3	100	VAL/30
Soglia Nr.Sep															
Valide	20			19			19			19			19		
Media MESE															
n. accensioni MESE	FU	N.FU		FU	N.FU		FU	N.FU		FU	N.FU		FU	N.FU	

Note: VAL = media valida OFF = media invalida NC = media non calcolata Stato 30=in servizio regolare 31=in accensione 32=in spegnimento 33=FS per manutenzione impianto 34=FS per fermata 35=FS per guasto 36=funzionamento anomalo

Pagina: 2