

ESSETI ENERGIA SRL

Spett.le **Comune di Predosa**
Piazza Matteotti 2
15077 Predosa (AL)
PEC: protocollo@pec.comune.predosa.al.it

E p.c. **Provincia di Alessandria**
P.zza Libertà n.17
15121 Alessandria (AL)
PEC: protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it
Direzione ambiente
direzione.pianificazione@cert.provincia.alessandria.it

ARPA Dipartimento Provinciale di Alessandria
Spalto Marengo 37
15121 Alessandria (AL)
dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it

Genova, 5/3/2021

Oggetto: Trasmissione delle medie giornaliere delle emissioni relative all'impianto di generazione elettrica da Biomassa di PREDOSA (AL).

In riferimento all'Autorizzazione in oggetto, con la presente Vi trasmettiamo le medie giornaliere delle emissioni registrate dal sistema FER installato presso l'impianto in oggetto dal 1/2 al 28/2 2021.

Distinti saluti

Esseti Energia S.r.l.

ESSETI ENERGIA SRL

2021 febbraio

Stampa

Chiudi

<=>

Nome impianto: Uniconfort
 Luogo impianto: Predosa
 Identificazione:
 Responsabile:

Produttore SW:
 Versione SW: 10.3.1

Riepilogo medie giornaliere di feb 2021

Data	EST C1 O2 (%)			EST C1 Qfumi (Nm3/h)			EST C1 Tfumi (°C)			EST C1 CO (mg/m3)			EST C1 NO2 (mg/m3)		
	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note
01/02	0.0	0	OFF/30	5826.3	100	VAL/30	134.9	100	VAL/30	3.3	100	VAL/30	29.8	100	VAL/30
02/02	0.0	0	OFF/30	5953.1	100	VAL/30	125.9	100	VAL/30	2.7	100	VAL/30	22.3	100	VAL/30
03/02	0.0	0	OFF/30	5830.0	100	VAL/30	134.6	100	VAL/30	1.8	100	VAL/30	10.7	100	VAL/30
04/02	0.0	0	OFF/30	5689.8	100	VAL/30	144.7	100	VAL/30	3.9	100	VAL/30	8.0	100	VAL/30
05/02	0.0	0	OFF/30	5630.4	100	VAL/30	149.0	100	VAL/30	1.5	100	VAL/30	8.5	100	VAL/30
06/02	0.0	0	OFF/30	5837.6	100	VAL/30	133.9	100	VAL/30	0.8	100	VAL/30	22.4	100	VAL/30
07/02	0.0	0	OFF/30	5807.5	100	VAL/30	136.0	100	VAL/30	1.9	100	VAL/30	11.1	100	VAL/30
08/02	0.0	0	OFF/30	5904.6	100	VAL/30	123.6	100	VAL/30	3.1	100	VAL/30	9.7	100	VAL/30
09/02	0.0	0	OFF/30	6110.1	100	VAL/30	115.9	100	VAL/30	4.6	100	VAL/30	23.4	100	VAL/30
10/02	0.0	0	OFF/30	6025.3	100	VAL/30	121.3	100	VAL/30	16.1	100	VAL/30	10.5	100	VAL/30
11/02	0.0	0	OFF/30	6513.2	100	VAL/30	96.4	100	VAL/30	5.1	100	VAL/30	3.2	100	VAL/30
12/02	0.0	0	OFF/30	6356.6	100	VAL/30	100.8	100	VAL/30	3.3	100	VAL/30	4.1	100	VAL/30
13/02	0.0	0	OFF/30	6306.5	100	VAL/30	103.6	100	VAL/30	2.5	100	VAL/30	4.0	100	VAL/30
14/02	0.0	0	OFF/30	7391.6	100	VAL/30	54.0	100	VAL/30	4.1	100	VAL/30	21.6	100	VAL/30
15/02	0.0	0	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32
16/02	0.0	0	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32
17/02	0.0	0	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32
18/02	0.0	0	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32
19/02	0.0	0	NC/32	0.0	96	NC/32	0.0	96	NC/32	0.0	96	NC/32	0.0	96	NC/32
20/02	0.0	0	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32	0.0	100	NC/32
21/02	0.0	0	OFF/30	6738.5	100	VAL/30	79.7	100	VAL/30	98.3	100	VAL/30	2.2	100	VAL/30
22/02	0.0	0	OFF/30	6490.2	100	VAL/30	93.0	100	VAL/30	4.1	100	VAL/30	11.4	100	VAL/30
23/02	0.0	0	OFF/30	6437.5	100	VAL/30	96.2	100	VAL/30	4.2	100	VAL/30	18.3	100	VAL/30
24/02	0.0	0	OFF/30	6295.5	100	VAL/30	104.4	100	VAL/30	3.1	100	VAL/30	9.5	100	VAL/30
Seglia Nr.Sep															
Valide															
Media MESE															

Impianto fermo

Note: VAL = media valida OFF = media invalida NC = media non calcolata Stato impianto: 30=in servizio regolare 31=in accensione 32=in spegnimento 33=FS per manutenzione 34=FS per fermata 35=FS per guasto 36=funzionamento anomalo

ESSETI ENERGIA SRL

2021 febbraio

Stampa

Chiudi

<= =>

Nome impianto: Uniconfort
 Luogo impianto: Predosa
 Identificazione:
 Responsabile:

Produttore SW:
 Versione SW: 10.3.1

Riepilogo medie giornaliere di feb 2021

Data	EST C1 O2 Data			EST C1 Qfumi Data			EST C1 Tfumi Data			EST C1 CO Data			EST C1 NO2 Data							
	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note	Media	ID	Note					
25/02	0.0	0	OFF/30	6323.2	100	VAL/30	102.8	100	VAL/30	16.4	100	VAL/30	5.4	100	VAL/30					
26/02	0.0	0	OFF/30	6107.5	100	VAL/30	116.0	100	VAL/30	8.8	100	VAL/30	2.9	100	VAL/30					
27/02	0.0	0	OFF/30	6357.7	100	VAL/30	102.9	100	VAL/30	70.5	100	VAL/30	6.0	100	VAL/30					
28/02	0.0	0	OFF/30	6264.5	100	VAL/30	106.2	100	VAL/30	3.2	100	VAL/30	3.0	100	VAL/30					
Soglia Nr.Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Valide	0			22			22			22			22							

Media MESE	EST C1 O2		EST C1 Qfumi		EST C1 Tfumi		EST C1 CO		EST C1 NO2									
n. ore/ore MESE	FU	N.FU	FU	N.FU	FU	N.FU	FU	N.FU	FU	N.FU	FU	N.FU	FU	N.FU	FU	N.FU	FU	N.FU

Note: VAL = media valida OFF = media invalida NC = media non calcolata Stato impianto 30=in servizio regolare 31=in accensione 32=in spegnimento 33=FS per manutenzione 34=FS per fermata 35=FS per guasto 36=funzionamento anomalo