



Spettabile:
GESTIONE ACQUA SPA
REGIONE SCRIVIA SNC
15063 CASSANO SPINOLA (AL)

Identificazione: **2500119-003 COMUNE DI PREDOSA – CAPOLUOGO – VASCA, POZZO 3**

Data e ora campionamento: 21/01/2025 10:00

Data ricezione: 23/01/2025

Data rapporto di prova: 12/05/2025

Matrice: Acqua destinata al consumo umano

Campionatore: Cliente

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

Condizioni di trasporto: refrigerato

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
PFBA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00021	28/01/25-29/01/25
PFPeA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00019	28/01/25-29/01/25
PFHxA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00051	28/01/25-29/01/25
PFHpA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00069	28/01/25-29/01/25
PFOA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00031	28/01/25-29/01/25
PFNA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00047	28/01/25-29/01/25
PFDaA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00018	28/01/25-29/01/25
PFUnA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00032	28/01/25-29/01/25
PFDaA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00023	28/01/25-29/01/25

LA_ENV_COA_R78.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
PFTTrDA [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00028	28/01/25-29/01/25
PFBS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00046	28/01/25-29/01/25
PFPeS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,0017	28/01/25-29/01/25
PFHxS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00048	28/01/25-29/01/25
PFHpS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00042	28/01/25-29/01/25
PFOS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,00048	28/01/25-29/01/25
PFNS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,0013	28/01/25-29/01/25
PFDS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,0039	28/01/25-29/01/25
acido perfluoroundecansolfonico [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,0060	28/01/25-29/01/25
acido perfluorododecansolfonico [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,0020	28/01/25-29/01/25
acido perfluorotridecansolfonico [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,0066	28/01/25-29/01/25
GenX [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,0025	28/01/25-29/01/25
adona [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,0026	28/01/25-29/01/25
acido 1H1H2H2H - perfluorooctansolfonico [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,023	28/01/25-29/01/25
C6O4 [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,0026	28/01/25-29/01/25
somma PFAS [PV] ISO 21675:2019	µg/l	<0,023	28/01/25-29/01/25

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

LA_ENV_COA_R78.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al composto meno sensibile.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

[PV] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Casanova Lonati. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Europa 5, 27041, Pavia.

somma PFAS: acido 1H1H2H2H - perfluorooctansolfonico, acido perfluorododecansolfonico, acido perfluorotridecansolfonico, acido perfluoroundecansolfonico, adona, C6O4, GenX, PFBA, PFBS, PFDeA, PFDoA, PFDS, PFHpA, PFHpS, PFHxA, PFHxS, PFNA, PFNS, PFOA, PFOS, PFPeA, PFPeS, PFTrDA, PFUnA

PFOA: Il parametro denominato PFOA si riferisce agli isomeri lineari.

PFOS: Il parametro denominato PFOS si riferisce agli isomeri lineari.

Note: **Note Digs 18 del 23 febbraio 2023 Allegato I Parte B:**

Per il parametro somma di PFAS il valore di parametro pari a 0.10 µg/l deve essere soddisfatto entro il 12 gennaio 2026.

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R78.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054